



ООО «Данфосс»

**Установка радиаторного распределителя
INDIV-X-10 на конвекторы «Универсал»
с приваренным кронштейном**

Инструкция

Москва
2016

Монтаж радиаторного распределителя INDIV-X-10 на конвекторы «Универсал» с приваренным кронштейном



Зафиксировать радиаторный распределитель INDIV-X-10 на кронштейне с помощью двух винтов М4. Усилие при закручивании винтов должно составлять 1,2 Н·м



Установить пластиковую пробку.

**Комплект для монтажа радиаторного распределителя INDIV-X-10
на конвекторы «Универсал» с приваренным кронштейном**

Эскиз	Кодовый номер	Описание
	187F0060	Винт М4 х 15 (2 шт. на 1 счетчик)

Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, с./пос. Павло-Слободское, д. Лешково, 217.
Телефон: (495) 792-57-57. Факс: (495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru