

**ПАСПОРТ**

Фильтр сетчатый РИДАН®, Тип ФСФ,

**Код материала: 082X4070R**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 24.06.2025**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Фильтры сетчатые РИДАН типа ФСФ

### 1.2 Изготовитель

"Yuanda valve group CO., LTD", 055351, КИТАЙ, Xiyin Village, Yincun Town, Longyao Country, Hebei

### 1.3 Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, д. Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления нанесена на информационную табличку (шильдик) в формате ННГГ (ГГ – последние цифры года изготовления, НН – порядковый номер недели изготовления).

### 1.5 Заводской номер

Заводской номер наносится на информационную табличку изделия (шильдик) в цифровом обозначении: "\*\*\*\*\*"

## 2. Назначение изделия

Фильтры сетчатые ФСФ предназначены для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с "мокрым" ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них рабочей среды в системах отопления, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а так же для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.д. в пределах эксплуатационных характеристик изделия и примененных материалов.

Фильтры сетчатые не являются средством обеспечения пожарной безопасности.

Рабочие среды должны быть химически совместимыми с компонентами фильтра, с которыми эти среды контактируют при работе.

Рабочие среды: вода ГВС, ХВС, водные растворы с концентрацией гликоля до 50 %, вода наружных и внутренних тепловых сетей, в соответствии с требованиями к качеству сетевой воды согласно СП 124.13330.2012, Приложение Е "Требования к качеству сетевой и подпиточной воды тепловых сетей".

## 3. Технические характеристики

|                                          |                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный диаметр (DN), мм             | 150                                                                                                                            |
| Номинальное давление (PN), бар           | 16                                                                                                                             |
| Рабочая среда                            | вода систем отопления, ГВС, ХВС, в том числе питьевая, растворы гликоля до 50%(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). |
| Температура окружающей среды, °C         | от -10 до +70                                                                                                                  |
| Температура рабочей среды, °C            | от -10 до +200                                                                                                                 |
| Тип присоединения к трубопроводу         | Фланцевое                                                                                                                      |
| Размер ячейки фильтрующего элемента, мкм | 1190                                                                                                                           |
| Масса, кг, не более                      | 55                                                                                                                             |
| Корпус                                   | Серый чугун GG25                                                                                                               |
| Фильтрующий элемент сетка                | Нерж. сталь AISI201, 304                                                                                                       |
| Прокладка крышки                         | Сталь+графит                                                                                                                   |
| Крышка фильтра                           | Серый чугун GG25                                                                                                               |

|                                                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Болт                                                            | Сталь 35                                                      |
| Пробка                                                          | Сталь 35                                                      |
| Уплотнение                                                      | PTFE                                                          |
| Максимальное давление для рабочей среды<br>раствор гликоля, бар | 16                                                            |
| Ответные фланцы (обеспечиваются силами<br>заказчика)            | Фланцы по ГОСТ 33259-2015, Исполнение В, тип<br>01 или тип 11 |
| Пробное (испытательное) давление согласно<br>ГОСТ 356, бар      | 1,5PN                                                         |

#### 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- фильтр сетчатый;
- упаковка;
- паспорт\*;
- руководство по эксплуатации \*.

\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Соответствие фильтров сетчатых типа ФСФ подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме. Имеются декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA08.B.76655/23, срок действия с 17.10.2023 по 16.10.2028, ЕАЭС N RU Д-CN.PA08.B.88447/23 срок действия с 19.10.2023 по 18.10.2028. Имеется экспертное заключение о соответствии ЕСЭиГТ к товарам.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие фильтров сетчатых типа ФСФ техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы фильтров сетчатых типа ФСФ при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.