

**ПАСПОРТ**

Фильтры сетчатые, Тип FVS-R,

**Код материала: 082X4313R**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 18.07.2025**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Фильтры сетчатые с товарным знаком "РИДАН" типа FVS-R

### 1.2 Изготовитель

АО "Ридан", 603014, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, дом 16, адрес места осуществления деятельности: 010110, КИТАЙ, Внутренняя Монголия, Хоххот, Джингер-роуд, 1.

### 1.3 Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления нанесена на корпус фильтра в формате ММ/ГГ (ГГ – последние цифры года изготовления, ММ – порядковый номер месяца изготовления)

## 2. Назначение изделия

Фильтры сетчатые предназначены для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с "мокрым" ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, питьевого водоснабжения для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п.

Фильтры сетчатые не являются средством обеспечения пожарной безопасности.

Фильтр сетчатый типа FVS-R - Y-образный фильтр сетчатый с корпусом из коррозионностойкой стали с внутренней присоединительной резьбой и с пробкой для обслуживания фильтра.

## 3. Технические характеристики

|                                                         |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                                              | стальной с пробкой                                                                   |
| Номинальный диаметр (DN), мм                            | 20                                                                                   |
| Номинальное давление (PN), бар                          | 40                                                                                   |
| Рабочая среда                                           | Вода, в том числе для ХВС и ГВС, вода сетей теплоснабжения, растворы гликолей до 50% |
| Температура окружающей среды, °C                        | от -20 до +70                                                                        |
| Температура рабочей среды, °C                           | от -25 до +180                                                                       |
| Тип присоединения к трубопроводу                        | внутренняя резьба, G ¾"                                                              |
| Размер ячейки сетки, мм                                 | 1                                                                                    |
| Масса, кг, не более                                     | 0,33                                                                                 |
| Корпус                                                  | Коррозионностойкая сталь ASTM A 351-CF8M                                             |
| Крышка                                                  | Коррозионностойкая сталь ASTM A 351-CF8M                                             |
| Фильтрующий элемент сетка                               | Коррозионностойкая сталь AISI 316                                                    |
| Прокладка                                               | PTFE                                                                                 |
| Пробка                                                  | Коррозионностойкая сталь ASTM A 351-CF8M                                             |
| Пробное (испытательное) давление согласно ГОСТ 356, бар | 1,5PN                                                                                |

## 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- фильтр сетчатый;
- упаковочная коробка;
- инструкция;
- паспорт\*;
- руководство по эксплуатации \*.

\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

## 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

## 7. Сертификация

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Соответствие фильтров сетчатых типа FVS-R подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.09916/22, срок действия с 10.11.2022 по 08.11.2027 и экспертное заключение о соответствии ЕСЭиГТ к товарам. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие фильтров сетчатых типа FVS-R техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы фильтров сетчатых типа FVS-R при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.