

**ПАСПОРТ**

Клапан запорный, Тип LV-KD,

**Код материала: 003L0282R**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 22.04.2026**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Клапаны запорные типа LV-KD.

### 1.2.Изготовитель

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57, адрес места осуществления деятельности: № 555, Zong Lv Road, зона экономического развития, Хай Ян, Цзя Син, Чжэ Цзян, Китай

### 1.3.Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления и заводской номер изделия

На корпусе клапана указана дата изготовления в виде WW/YY, где WW – неделя изготовления, YY – две последние цифры года изготовления, которая также является заводским номером клапана.

## 2. Назначение изделия



LV-KD прямой с присоединением  
к отопительному прибору G 1/2 и G 3/4

LV-KD угловой с присоединением  
к отопительному прибору G 1/2 и G 3/4

Клапаны запорные типа LV-KD предназначены для применения в двухтрубных насосных системах водяного отопления с целью отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы. Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Имеют функцию дренажа и при совместном использовании с дренажным устройством (003L0152R) позволяют опорожнить отдельный отопительный прибор без отключения системы отопления.

## 3. Технические характеристики

|                                                         |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                                              | Угловой, с переходниками                                                                                        |
| Межосевое расстояние, мм                                | 50                                                                                                              |
| Номинальное давление (PN), бар                          | 10                                                                                                              |
| Рабочая среда                                           | Вода, отвечающая требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
| Температура рабочей среды, °C                           | До 120 °C                                                                                                       |
| Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы | Наруж. G 3/4                                                                                                    |
| Резьба штуцеров для присоединения к радиатору, дюймы    | Наруж. G 1/2                                                                                                    |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Пропускная способность Kvs, м³/ч   | 1,1           |
| Корпус                             | Латунь CW617N |
| Кольцевое уплотнение               | EPDM          |
| Герметичность затвора по ГОСТ 9544 | Класс А       |

#### 4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- клапан запорный типа LV-KD;
- упаковочная коробка;
- паспорт\*;
- руководство по эксплуатации \*.

\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Соответствие клапанов запорных типа LV-KD подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.54453/26, срок действия с 16.03.2026 по 15.03.2031. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов LV-KD техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Назначенный (установленный) срок службы клапанов LV-KD при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.

Средний полный срок службы (до списания) - 25 лет.