**ПАСПОРТ**

Фильтр сетчатый, Тип ФСФ,

**Код материала: 082X4288R**

Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.




**Дата редакции: 05.11.2026**

**1. Сведения об изделии**
1.1. Наименование и тип
Фильтры сетчатые РИДАН, типа ФСФ

1.2. Изготовитель
ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, адрес места осуществления деятельности: Китай, No.939 Цзинахай 2-я дорога, Новый район аэропорта, район Лунвань, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян; 010110, КИТАЙ, Внутренняя Монголия, Хоххот, улица Синьмэнью, 2,

1.3. Продавец, уполномоченное изготовителем лицо
ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления и заводской номер
Указаны на информационной табличке на корпусе изделия в формате мм/гг (месяц/год).
Заводской номер в виде чисел "xxxxxxxx"

**2. Назначение изделия**
**Фильтры сетчатые ФСФ предназначены для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них рабочей среды в системах отопления, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а так же для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.д. в пределах эксплуатационных характеристик изделия и примененных материалов.**
Фильтры сетчатые не являются средством обеспечения пожарной безопасности.
Рабочие среды должны быть химически совместимыми с компонентами фильтра , с которыми эти среды контактируют при работе.
Рабочие среды: водные растворы с концентрацией гликоля до 50 %, вода наружных и внутренних тепловых сетей, в соответствии с требованиями к качеству сетевой воды согласно СП 124.13330.2012, Приложение Е "Требования к качеству сетевой и подпиточной воды тепловых сетей" (жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013).

**3. Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Номинальный диаметр (DN), мм | 100 |
| Номинальное давление (PN), бар | 16 |
| Рабочая среда | Вода систем отопления, холодоснабжения, растворы гликоля до 60% |
| Температура окружающей среды, °С | От -40°С до +70 |
| Температура рабочей среды, °С | От -40°С до +200 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевый |
| Kv, куб.м/ч | 164 |
| Размер ячейки фильтрующего элемента, мкм | 1190 |
| Масса, кг, не более | 30 |
| Корпус | Сталь LCB A352 |
| Фильтрующий элемент сетка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Прокладка крышки | Сталь+графит |
| Температура транспортировки и хранения, С | от -50 °С до +40 °С |

| | |
|---|---|
| Максимальное давление для рабочей среды раствор гликоля, бар | 16 |
| Ответные фланцы (обеспечиваются силами заказчика) | Фланцы по ГОСТ 33259-2015, Исполнение В, тип 01 или тип 11 |
| Пробное (испытательное) давление согласно ГОСТ 356, бар | 1,5 * PN |

**4. Комплектность**
В комплект поставки входит:
- фильтр сетчатый;
- упаковка;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

*предоставляется в электронном виде, размещена на https://ridan.ru/, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

**5. Утилизация**
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

**6. Приемка и испытания**
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

**7. Сертификация**

| | |
|---|---|
| EAC | Соответствие фильтров сетчатых типа ФСФ подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.76661/25, срок действия с 02.09.2025 по 01.09.2030, а также экспертное заключение о соответствии ЕСЭи ГТ к товарам. |

**8. Гарантийные обязательства**
**Изготовитель/продавец гарантирует соответствие фильтров сетчатых типа ФСФ техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.**
Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.
**Средний полный срок службы (до списания) – 25 лет.**
**Назначенный срок службы изделия при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.**